

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«30» июля 2026 г., 61260061000222502268

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону**

«13» августа 2026 г., 17 час. 00 мин. № 2607/400-61/788-ВО/П

(дата и время составления документа)

г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50

(место составления документа)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «30» июля 2026 г., № 2607/400-61/788-ВО/П, учетный номер проверки 61260061000222502268.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного надзора (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с «Единым реестром» органов федерального государственного пожарного надзора, муниципального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Михайличенко Евгений Андреевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При этом инспектор (инспекторы) после принятия решения о проведении профилактического визита, таковой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если эти (их) данные были приведены после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля и взаимодействие с объектом в виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Содружества, Владение 90

(указывается адрес (местоположение) объекта осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ДЕТСКИЙ САД № 296" ИНН 6168098928, адрес регистрации юридического лица: 344103, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СОДРУЖЕСТВА, Д. 90

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, на индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения, ответственного за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» августа 2026 года, 09 час. 10 мин.

по «13» августа 2026 года, 12 час. 40 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 20 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контрольных (надзорных) функций)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В двухэтажном здании дошкольного образовательного учреждения II степени огнестойкости (далее по тексту – Объект защиты), допущена отделка внешних поверхностей наружных стен из материалов группы горючести более Г1, фасадная система способна распространять горение. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 11, Глава 19, Статья 87, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, фасадные системы не должны распространять горение.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

2. Ветки крупногабаритных деревьев со всех сторон объекта защиты препятствуют проезду пожарной техники и доступу пожарных в этажи здания. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

3. В нарушение п.8.1, п.8.6 СП 4.13130.2013 не обеспечен подъезд для пожарных автомобилей с южной стороны объекта защиты. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

4. На объекте защиты, не обеспечена исправность внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения, в части отсутствия минимального требуемого расхода воды на внутреннее пожаротушение, а так же укомплектованности пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

5. Руководителем организации не обеспечено внесение требуемой информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

6. На объекте защиты, в нарушение п.4.3.12 СП 1.13130 на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, а именно: - в зоне каждого изменения направления маршрута; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

7. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, средств пожаротушения. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 36 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

8. На объекте защиты, в нарушение п.6.10, п.6.24 СП 7.13130.2013, для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам системы общеобменной вентиляции и в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны, закрытие которых должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции, если таковые установлены. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

9. Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

10. На объекте защиты, не хранится документация, подтверждающая требуемые показатели пожарной опасности, примененных декоративно-отделочных материалов на полу (линолеум) и стенах (обои) групповых ячеек. Примечание: В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залов помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

11. На объекте защиты, не обеспечено соблюдение проектных решений в части размеров эвакуационных выходов, а именно: ширина эвакуационных выходов, в том числе из помещений групповых ячеек, в лестничные клетки, поэтажные коридоры и наружу местами, составляет менее 0,8 м., а именно: 0,7 – 0,75 м. Данная ширина выходов (0,8 метров) была предусмотрена на стадии строительства здания, в соответствии с пунктом 4.8 СНиП II-Д.2-72* (Дата введения 01.10.1972. Дата окончания срока действия: 01.07.1986). Уменьшение предусмотренной ширины, повлекло установку в дверных проемах, вышеуказанных эвакуационных выходов, конструкций дверных коробок, значительно уменьшающих ширину выходов в свету. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их размеров в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

12. На объекте защиты, в нарушение п.4.2.16 СП 1.13130 эвакуационные выходы из групповых ячеек №4, №3, №5, №2 (1-й этаж), расположены не рассредоточено. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

13. Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

14. На объекте защиты, в нарушение п.4.4.7 СП 1.13130 наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа), предназначенные для эвакуации людей из групповых ячеек №6 и №8, расположенных на втором этаже, размещены не у глухих частей стен. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

15. На объекте защиты, не проводятся работы (1 раз в полугодие) по очистке вытяжных устройств (шкафов), установленных в помещении производственного назначения (кухня), от пожароопасных отложений. В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, отражена информация о проводимых работах с периодичностью 1 раз в год. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 124 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

16. На объекте защиты, в нарушение п.5.4.16 СП 2.13130.2020 в наружной стене лестничной клетки типа Л1, не предусмотрены открывающиеся окна. Примечание: Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м. от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

17. На объекте защиты, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

(Указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлено нарушение обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно как и факты нарушения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического риска, при устранении нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору) Михайличенко Евгений Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Михайличенко Евгений Андреевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору), телефон: 88632223897, e-mail: mihaylichenko_ea@61.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

подпись 06.09.2027 12:11 Михайличенко Е.А.

(Фамилия, имя, отчество должностного - при наличии) должностного лица, исполняющего контрольные функции, инициалы должностного лица или должностного лица, оказывающего информационную поддержку, и наименование с (представителем))

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

указывается способ и дата направления предписания

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

